

Số: 215/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 17 tháng 5 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ sung quy hoạch phát triển điện lực huyện Yên Thế**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực 04 huyện: Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động giai đoạn 2010-2015, có xét đến 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 29/TTr-SCT ngày 22/5/2015,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực huyện Yên Thế gồm các nội dung sau:

1. Bổ sung quy hoạch các công trình điện (Chi tiết theo bảng dưới):

| Stt | Tên Công ty  | Địa điểm xây dựng                       | Thông số kỹ thuật Máy biến áp              | Đường dây           |              |
|-----|--|---|--|---------------------|--------------|
|     |  |   |  | Loại dây            | Số lượng (m) |
| 1   | Công ty TNHH Hiệp Lợi Phú Thọ  | Thôn Dinh Tiên, xã Bồ Hạ, huyện Yên Thế | MBA 3 pha 2 cuộn dây: 400kVA-35 (22)/0,4kV | Dây dẫn 35kV AC50/8 | 110          |
| 2   | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang | Thị trấn Bồ Hạ, huyện Yên Thế           | MBA 3 pha 2 cuộn dây: 100kVA-22(10)/0,4kV  | Dây dẫn 22kV AC50/8 | 349          |

2. Các nội dung khác của quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bắc Giang; UBND huyện Yên Thế và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TPKT.

**Bản điện tử:**

LĐVP, TH, CNĐT.XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Văn Hạnh