

Số: ~~378~~/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ sung quy hoạch phát triển điện lực các huyện Việt Yên,
Lạng Giang, Tân Yên, thành phố Bắc Giang**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực 04 huyện: Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động giai đoạn 2010-2015, có xét đến 2020; Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực 05 huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Hiệp Hòa và Tân Yên giai đoạn 2008-2015, có xét đến 2020; Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Bắc Giang giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 65/TTr-SCT ngày 21 tháng 8 năm 2015; Tờ trình số 69/TTr-SCT ngày 25 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực các huyện Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên và thành phố Bắc Giang gồm các nội dung sau:

1. Bổ sung quy hoạch các công trình điện (*Chi tiết theo bảng dưới*):

T T	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thông số kỹ thuật Máy biến áp	Đường dây	
				Loại dây	C.đài tuyến (m)
1	Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang	Doanh trại Ban CHQS huyện Tân Yên, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên	MBA 3 pha 2 cuộn dây 320kVA-10(22)/0,4kV	Dây 10kV ACSR/XLP E1x95mm ² -12.7kV	09
		Thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động - Việt Yên	MBA 3 pha 2 cuộn dây 160kVA-35(22)/0,4kV	Dây 35kV AC70	150
2	Cty TNHH Đại Lộc Hibiscus	Đôi Lạc Sơn, thôn Sen Hồ, thị trấn Nénh-Việt Yên	MBA 3 pha 2 cuộn dây 560kVA-35(22)/0,4kV	Dây 35kV AC-50/8	820
3	Sở Y tế	Bệnh viện nội tiết, xã Tân Mỹ-Bắc Giang	MBA 3 pha 2 cuộn dây 560kVA-35(22)/0,4kV	Dây 35kV AC-70/11	80
4	Công ty CP may Tiên Lục	Xã Tiên Lục - Lạng Giang	MBA 3 pha 2 cuộn dây 560kVA-22/0,4kV	Dây 22kV AC-50/8	322
5	Ban QLDA TN&VSMT TP.Bắc Giang	Khu dân cư từ thôn Sầu đi thôn Thanh Mai, P. Đa Mai-Bắc Giang	03 MBA 3 pha 2 cuộn dây: 630kVA-22/0,4kV 560kVA -22/0,4kV 400kVA-22/0,4kV	Dây 22kV AX1V/XLP E-70	1.552

2. Các nội dung khác của quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 30/10/2009, Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 và Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành..

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bắc Giang; UBND các huyện Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên, thành phố Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TP.KT.

Bản điện tử:

LĐVP, TH, CN&TXD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Văn Thái