

Số: *326*/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 07 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung quy hoạch phát triển điện lực các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực 04 huyện: Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động giai đoạn 2010-2015, có xét đến 2020; Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực 05 huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Hiệp Hòa và Tân Yên giai đoạn 2008-2015, có xét đến 2020; Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Bắc Giang giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 55/TTr-SCT ngày 31/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng và thành phố Bắc Giang, gồm các nội dung sau:

1. Bổ sung quy hoạch các công trình điện (*Chi tiết theo bảng dưới*):

T T	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thông số kỹ thuật Máy biến áp	Đường dây	
				Loại dây	Chiều dài tuyến (m)
1	UBND thành phố Bắc Giang	Trạm xử lý nước thải, thành phố Bắc Giang.	MBA 3 pha 2 cuộn dây 400kVA – 22/0,4kV	Cáp ngầm 22kV Cu/xlpe/3 x50mm ² - 24kv	140
		Trạm bơm Văn Sơn, thành phố Bắc Giang	02 MBA 3 pha 2 cuộn dây 1600kVA-22/0,4kV	Dây 22kV AS-70/11	220
		Trạm bơm Châu Xuyên 2, thành phố Bắc Giang	MBA 3 pha 2 cuộn dây 1500kV-22/0,4kV	Dây 22kV AS-50/8	23
2	UBND phường Đa Mai	Phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang	MBA 3 pha 2 cuộn dây 630kVA-22/0,4kV	Dây22kV ACSR/X LPE 1x95mm ² -12,7kV	11
3	Công ty TNHH Hưng Giang	Thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang	MBA 3 pha 2 cuộn dây 560kVA-22/0,4kV	Dây 22kV AC-50/8	90
4	Công ty cổ phần thương mại Thịnh Phát	Cầu Sen, TT Đồi Ngô, huyện Lục Nam	MBA 3 pha 2 cuộn dây 1000kVA-22/0,4kV	Dây 22kV AS-50/8	145
5	Công ty cổ phần Bách Long	Thôn Tiên Phong, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng.	MBA 3 pha 2 cuộn dây 320kVA-35(22)/0,4kV	Dây 35kV AC-50/5	90
6	Hộ kinh doanh Ngô Văn Tồn	Thôn Bắc 1, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn.	MBA 3 pha 2 cuộn dây 180kVA-35/0,4kV	Dây 35kV AL/XLP E 12,7kV	8

2. Các nội dung khác của quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 30/10/2009, Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 và Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bắc Giang; UBND các huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng; UBND thành phố Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TPKT.

Bản điện tử:

LĐVP, TH, TKCT, CNĐTXD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Văn Thái