

Số: 275/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 08 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ sung quy hoạch phát triển điện lực huyện Việt Yên, Lục Nam,
Lạng Giang, Sơn Động và thành phố Bắc Giang**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực 05 huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang, Hiệp Hòa và Tân Yên giai đoạn 2008-2015, có xét đến 2020; Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 30/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực 04 huyện: Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động giai đoạn 2010-2015, có xét đến 2020; Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Bắc Giang giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 47/TTr-SCT ngày 03/7/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực các huyện: Việt Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Sơn Động và thành phố Bắc Giang, gồm các nội dung sau:

1. Bổ sung quy hoạch công trình điện (Chi tiết theo bảng dưới):

TT	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thông số kỹ thuật Máy biến áp	Đường dây	
				Loại dây	C. dài (m)
1	UBND xã Tân Tiến	Thôn Trước, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang	MBA 3 pha 2 cuộn dây: (02 MBA 560kVA; 01 MBA 630kVA)-22/0,4kV	Dây nhôm bọc 22kV AC/XLPE-120/8	640
2	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang	Xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang	MBA 3 pha 2 cuộn dây 400kVA-22/0,4kV	Dây nhôm bọc 22kV AC/XLPE-70/8	495
3	Cty cổ phần Hà Minh	Xã Minh Đức, huyện Việt Yên	02 MBA 3 pha 2 cuộn dây 1000kVA-35(22)/0,4kV	Dây 35kV AC-50/8	300
4	Công ty cổ phần may Việt Hàn	Xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam	MBA 3 pha 2 cuộn dây 630kVA-22/0,4kV	Dây 22kV AC-50/8	800
5	Cty cổ phần XD&TM Duy Anh	TT Đồi Ngõ, huyện Lục Nam	MBA 3 pha 2 cuộn dây 320kVA-35(22)/0,4kV	Dây 35kV AC/XLPE 1x95-12,7kV	919
6	Cty CP may XK Thịnh Phát Ocean	Thôn Hậu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang	MBA 3 pha 2 cuộn dây 630kVA-35(22)/0,4kV	Dây 35kV AC-50	160
7	Cty TNHH Một thành viên than 45	Thôn Đồng Rì, xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động	Lắp thêm 01 MBA 3 pha 5000kVA-35/6,3kV (Nâng công suất trạm trung gian mỏ Đồng Rì)	Dây 35kV AC-70	Đã có

2. Các nội dung khác của quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 31/12/2008; Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 30/10/2009; Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh.

Điều 2. Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bắc Giang; UBND các huyện Việt Yên, Lục Nam, Lạng Giang, Sơn Động, UBND thành phố Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TPKT.

Bản điện tử:

LĐVP, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đường Văn Thái